

令和6年度 焼却施設 維持管理記録

廃棄物の種類 汚泥

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|----------------------|----------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----|----|----|----|--|
| 月間稼働時間 | | 501 | 491 | 524 | 563 | 437 | 519 | 539 | | | | | | |
| 月間焼却量 (トン) | | 2,461 | 2,362 | 2,482 | 2,631 | 2,098 | 2,301 | 2,526 | | | | | | |
| 排ガス処理設備清掃実施日 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 維持管理基準 | | | | | | | | | | | | |
| 焼却炉内 燃焼ガス温度 (°C) | 800°C以上 | 827 | 812 | 821 | 820 | 827 | 821 | 824 | | | | | | |
| 排ガスCO濃度 (ppm) | 100ppm以下 | 91 | 61 | 55 | 57 | 61 | 66 | 67 | | | | | | |
| 集塵器前ガス温度 (°C) | 200°C以下 | 171 | 171 | 170 | 170 | 171 | 170 | 170 | | | | | | |
| 排ガスの測定結果 | 測定位置 | 採取年月日 | R6.4.17 | R6.5.14 | R6.6.11 | R6.7.16 | R6.8.20 | R6.9.17 | R6.10.22 | | | | | |
| | | 結果を得た日 | R6.4.24 | R6.5.24 | R6.6.24 | R6.7.26 | R6.9.4 | R6.9.25 | R6.10.29 | | | | | |
| ばいじん濃度 (g/m³N) | 煙突採取口 | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 硫黄酸化物濃度 (ppm) | 煙突採取口 | 1.2 1.1 1.3 0.95 1.0 7.3 1.1 | | | | | | | | | | | | |
| 塩化水素濃度 (mg/Nm³) | 煙突採取口 | 1.9 2.2 2.1 1.8 2.5 21 3.2 | | | | | | | | | | | | |
| 窒素酸化物濃度 (ppm) | 煙突採取口 | 37 | | | | | | | | | | | | |
| ダイオキシン類 (ng-TEQ/Nm³) | 煙突採取口 | 採取年月日 | | | | | | | | | | | | |
| | | 結果を得た日 | | | | | | | | | | | | |
| | | 測定結果 | | | | | | | | | | | | |

排ガスの測定は計量証明事業所に委託