

令和6年度 焼却施設 維持管理記録

廃棄物の種類 汚泥

焼 却 炉			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	月間稼動時間		501	491	524	563	437	519	539	576	509	469	473	553		
	月間焼却量 (トン)		2,461	2,362	2,482	2,631	2,098	2,301	2,526	2,746	2,548	2,374	2,503	2,836		
	排ガス処理設備清掃実施日															
		維持管理基準														
	焼却炉内 燃焼ガス温度 (℃)	800℃以上	827	812	821	820	827	821	824	820	841	825	812	822		
	排ガスCO濃度 (ppm)	100ppm以下	91	61	55	57	61	66	67	65	40	34	27	36		
	集塵器前ガス温度 (℃)	200℃以下	171	171	170	170	171	170	170	171	171	167	166	169		
	排ガスの測定結果	測定位置	採 取 年月日	R6.4.17	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.16	R6.8.20	R6.9.17	R6.10.22	R6.11.12	R6.12.10	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.11	
			結果を 得た日	R6.4.24	R6.5.24	R6.6.24	R6.7.26	R6.9.4	R6.9.25	R6.10.29	R6.11.22	R6.12.24	R7.1.27	R7.2.25	R7.3.26	
	ばいじん濃度 (g/m ³ N)	煙突採取口		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	硫黄酸化物濃度 (ppm)	煙突採取口		1.2	1.1	1.3	0.95	1.0	7.3	1.1	2.0	1.6	2.1	1.1	0.9	
	塩化水素濃度 (mg/Nm ³)	煙突採取口		1.9	2.2	2.1	1.8	2.5	21	3.2	5.7	6.4	3.2	3.9	3.0	
	窒素酸化物濃度 (ppm)	煙突採取口		37									25			
	水銀 (μg/m ³ N)	煙突採取口		1.0									1.7			
	ダイオキシン類 (ng-TEQ/Nm ³)	煙突採取口	採 取 年月日	R6.12.10												
結果を 得た日			R7.1.23													
測 定 結 果			0.073													

排ガスの測定は計量証明事業所に委託