

令和8年度 焼却施設 維持管理記録

廃棄物の種類 汚泥

焼 却 炉			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	月間稼働時間		568	462	565	567								
	月間焼却量 (トン)		3,040	2,442	2,917	2,884								
	排ガス処理設備清掃実施日													
		維持管理基準												
	焼却炉内 燃焼ガス温度 (°C)	800°C以上	826	838	833	846								
	排ガスCO濃度 (ppm)	100ppm以下	70	71	68	67								
	集塵器前ガス温度 (°C)	200°C以下	169	169	168	170								
	排ガスの測定結果	測定位置	採 取 年月日	R8.4.14	R8.5.26	R8.6.16	R8.7.14							
			結果を 得た日	R8.4.27	R8.6.3	R8.6.26	R8.7.23							
	ばいじん濃度 (g/m³N)	煙突採取口		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							
	硫酸化物濃度 (ppm)	煙突採取口		1.3	1.6	5.2	15							
	塩化水素濃度 (mg/Nm³)	煙突採取口		3.2	4.7	5.1	7.5							
	窒素酸化物濃度 (ppm)	煙突採取口				23								
	水銀 (μg/m³N)	煙突採取口				1.6								
	ダイオキシン類 (ng-TEQ/Nm³)	煙突採取口	採 取 年月日	R8.6.16										
			結果を 得た日	R8.7.6										
			測 定 結 果	0.0023										

排ガスの測定は計量証明事業所に委託