

平成29年度 三島工場 焼却施設 維持管理記録

廃棄物の種類 汚泥

焼 却 炉			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	月間稼動時間		437	380	373	293	343	366							
	月間焼却量 (トン)		1,145	987	984	755	930	1,014							
	排ガス処理設備清掃実施日		4/10	5/8. 26	6/30	7/7.21.27	8/18	9/4							
		維持管理基準													
	焼却炉内 燃焼ガス温度 (℃)	800℃以上	840	837	838	839	845	843							
	排ガスCO濃度 (ppm)	100ppm以下	91	95	90	86	84	87							
	集塵器前ガス温度 (℃)	200℃以下	60	63	64	64	64	64							
	排ガスの測定結果	測定位置	採 取 年月日	H29.4.13	H29.5.12	H29.6.2	H29.7.13	H29.8.2	H29.9.7						
			結果を 得た日	H29.4.26	H29.5.26	H29.6.19	H29.7.25	H29.8.17	H29.9.26						
	ばいじん濃度 (g/m ³ N)	煙突採取口		<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01						
	硫黄酸化物濃度 (ppm)	煙突採取口		0.6	<0.5	0.7	0.8	<0.5	0.6						
	塩化水素濃度 (mg/Nm ³)	煙突採取口		<0.5	<0.8	1.6	1.0	3.7	1.2						
窒素酸化物濃度 (ppm)	煙突採取口			95											
ダイオキシン類 (ng-TEQ/Nm ³)	煙突採取口	採 取 年月日	H29.6.2												
		結果を 得た日	H29.7.12												
		測 定 結 果	0.0041												

排ガスの測定は計量証明事業所に委託